



T - R - XX - T - 6 - DE015

HardRock Energy - Trækonstruktioner m. Bærende Brandkamserstatning (Forbedring) - Lodret snit

1:5

Beskrivelse:

- a. Rockpanel plade
- b. Tagdækning B_{ROOF}(t2)
- c. Rockwool HardRock Energy
- d. Rockwool Underlag Energy
- e. Eksisterende tagpap (skal være luft og diffusionstæt)
- f. Krydsfiner
- g. Luftspalte

- h. Rockwool FlexiBatts
- i. Spær 50 x 145mm c/c 600mm
- j. Rockwool FlexiBatts
- k. Indvendig loftbeklædning, Gipsplade
- l. Brandgips plade opsat på forskallingsbrædder pr. 300mm
- m. Brandsektionsvæg

Faktaboks

Brandsektionsvæg - Væg klasse REI 60 A2-s1, d0 eller EI 60 A2-s1,d0 [BS-væg 60]
Brandkamserstatning - REI 60 [BD - bygningsdel 60]

U-værdi
Tag: 0,07W/(m2K)