

Összesítő táblázat akusztikai vizsgálatokról

A méréseket végezte:

CSI Centrum stavebního inženýrství, a.s.
K Cihelně 304
764 32 Zlín - Louky

Vizsgálati jegyzőkönyvek kiadási időpontja: 2017.01.09.

	Sample name	Nominal thickness (mm)	α_w [-]	Sound absorption class
	Airrock LD	50	0,85	B
	Airrock LD	100	1,00	A
	Airrock ND	50	0,85 (H)	B
	Airrock ND	100	1,00	A
	Airrock HD	50	0,95	A
	Airrock HD	100	1,00	A
	Airrock XD	50	1,00	A
	Airrock XD	100	1,00	A

Tapolca, 2018.01.05.

ROCKWOOL
Rockwool Hungary
szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Rt.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 53
Adószám: 10233627-2-19



Kiss Nándorné
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi
vezető