



Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r. Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100771**

Išduotas 2020 m. lapkričio 5 d..
(data)

Galioja iki 2023 m. lapkričio 4 d..
(data)

Išduotas UAB „ROCKWOOL“, A. Goštauto g. 40B, LT-0112 Vilnius, Lietuvos Respublika.
(tiekejo pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas/gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad **Priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms**
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) „Conlit 150“
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) Rockwool Polska Sp. z o.o., Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkijos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka LST EN 13501-1:2007+A1:2010 standarto privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: GTC DBS (Lietuvos Respublika) bandymų

ir klasifikavimo ataskaitomis Nr. 20-26.2014.24, Nr. 20-18.2014.3 ir Nr. 20-34.2014.5;

(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

GTC AIS (Lietuvos Respublika) sprendimu dėl gamybos kontrolės sistemos įvertinimo Nr. GL-26(21/20)

ir statybos produkto įvertinimo ataskaita Nr. IA-19(21/20).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklų
GIĄŽ – 01.

Direktorius

(sertifikacijos įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Donatas Lipinskas

(vardas, pavardė)

Egz. Nr. 000408

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r.. Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO
ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100771
PRIEDAS**

Išduotas: 2020-11-05

PRODUKTO PAVADINIMAS:

„Conlit 150“ tipo priešgaisrinės dangos medinėms konstrukcijoms sistema.

CONLIT 150 SISTEMOS SUDEDAMOSIOS DALYS:

- a) Conlit 150 P mineralinės vatos plokštės – be jokio padengimo;
- b) Tvirtinimo medžiagos – metaliniai medvaržčiai arba varžtai.

PRODUKTO PANAUDOJIMO SRITIS:

- 1. „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokštės skirtos medinių konstrukcijų degumui mažinti.
- 2. Medinių konstrukcijų storis turi būti ne mažesnis kaip 9 mm, o tankis ne mažesnis kaip 338 kg/m³.
- 3. „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokščių storis turi būti ne mažesnis negu 20 mm.
- 4. Medinės konstrukcijos turi būti apsaugotos iš visų pusių.
- 5. „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokštės prie medinių konstrukcijų tvirtinamos metalinėmis tvirtinimo priemonėmis, atstumas tarp tvirtinimo vietų ne daugiau negu 300 mm.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:

| Gaisro pobūdis | | Dūmų susidarymas | | | Liepsnojančys lašeliai | |
|----------------|---|------------------|---|---|------------------------|---|
| B | - | s | 1 | , | d | 0 |

Degumo klasė: B-s1,d0

PRODUKTO TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):

„Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos tankis yra 165 kg/m³.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas