

UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS

Lietuvas Nacionālais akreditācijas birojs
Produktu sertificēšana ISO/IEC 17065, Nr. LA 03.009

Miško str. 7, Valčiūnų v., Juodšilių distr. LT-13221 Vilnius distr. Tel/fax (8 5) 233 9878. E-post gtc@vpgt.lt

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS**

Nr. GTC 100834

Izdots 17.08.2022.

(datums)

Spēkā līdz 16.08.2025.

(datums)

Izdots UAB „ROCKWOOL”, A.Goštauto g. 40B, LT-01112, Viļņa, Lietuvas Republika
(piegādātāja nosaukums/vārds, uzvārds, mītnes adrese/dzīvesvieta)

Šis atbilstības sertifikāts apliecina, ka pretuguns pārklājums koka konstrukcijām
(ugunsdrošības ierīču nosaukums)

tips (-i) CONLIT 150 (skat. pielikumā)

(ugunsdrošības ierīces tips (-i))

izgatavots (-i) Rockwool Polska Sp.z.o.o., Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polijas Republika
(ražotāja nosaukums, mītnes adrese)

atbilst LST EN 13501-1:2019 standarta obligātajām prasībām

(tehniskās specifikācijas marķējums)

Šis atbilstības sertifikāts ir izdots, pamatojoties uz: GTC PTS (Lietuva) klasifikācijas un pārbaužu pārskatiem Nr. 20-14.2022.3 un Nr. 20-16.2022.24; Ugunsdrošības izpētes centra (Lietuva) lēmums par ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāta izsniegšanu Nr. SI-24(5/22); GTC AĪS (Lietuva), lēmumu par ražošanas kontroles sistēmas novērtējuma Nr. GL-26(21/20) un būvprodukta vērtējuma pārskatu Nr. IA-28(5/22).

(pārbaužu rezultātu protokoli, kvalitātes sistēmas sertifikāts, GKS pārbaudes pārskati u.c., kā arī to izdevējiestādes)

Šis atbilstības sertifikāts uzliek par pienākumu marķēt norādīto ugunsdrošības ierīci ar atbilstības (sertifikācijas) marķējumu GĪAŽ-01.

Priekšnieks
(sertificēšanas iestādes vadītāja pienākumi)

/paraksts/
(paraksts)

Donatas Lipinskas
(vārds, uzvārds)

/Ģerboņzīmogs: UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/

Eks. Nr. 000492

UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS

Miško str. 7, Valčiūnų v., Juodšilių distr. LT-13221 Vilnius distr. Tel/fax (8 5) 233 9878. E-post gtc@vpgt.lt

**EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA GTC 100834
PIELIKUMS**

Izdots: 17.08.2022.

PRODUKTA NOSAUKUMS:

„CONLIT 150” tipa pretuguns pārklājuma koka konstrukcijām sistēma.

CONLIT 150 SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS:

- Conlit 150 P minerālvates plāksnes – bez jebkāda pārklājuma;
- Stiprinājuma materiāli – metāla kokskrūves vai bultskrūves.

PRODUKTA IZMANTOŠANAS JOMA:

- „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plāksnes ir paredzētas koka konstrukciju degamības samazināšanai.
- Koka konstrukciju biezumam ir jābūt ne mazākam par 9 mm, bet blīvumam ne mazākam par 338 kg/m³, ugunsreakcijas klase nav zemāka par D-s2, d0 (saskaņā ar LST EN 13501-1).
- „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plākšņu biezumam ir jābūt ne mazākam par 20 mm.
- „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plāksnes pie koka konstrukcijām tiek stiprinātas ar metāla stiprinājumiem, attālums starp stiprinājuma vietām ne lielāks par 600 mm.

OBLIGĀTĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS, KURĀM ATBILST PRODUKTS:

Ugunsgrēka veids		Dūmu izveidošanās			Liesmojoši pilieni	
B	-	s	1	,	d	0

Ugunsizturības klase: B-s1,d0

PRODUKTA TEHNISKIE DATI (ražotāja norādītie):

„Conlit 150 P” tipa minerālvates blīvums ir 165 kg/m³, organiskais saturs ≤ 2,7 %.

Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs

/Paraksts/

Vladas Praniauskas

/Ģerboņzīmogs: UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/