

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. RW-CEE-ESD5/B/24**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

RW-CEE-ESD5

2. Tipa vai sērijas numurs, kas ļauj identificēt izstrādājumu:

Skatīt izstrādājuma marķējumu CONLIT MAT

3. Uz būvizstrādājumu attiecināmā tehniskā specifikācija:

LVS EN 13501-3+A1:2010 „Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc reakcijas uz uguni. 3.daļa: Klasifikācija, pielietojot ēkas inženieriekārtu instalāciju produktu un elementu: ugunsdrošo gaisa vadu un vārstu ugunsizturības testa datus”

4. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Gaisa padeves kanālu, inženiertīklu kanālu un šahtu ugunsizturības izolācija

5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese:

ROCKWOOL, a.s. Cihelni 769, 735 31 Bohumin, Čehijas Republika

6. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:
ROCKWOOL UAB A. Gošauto g. 40 B, LT-01112 Vilnius, Lietuva

7. Atbilstības pārbaudes sistēma: **1. sistēma**

Notificēta institūcija: **Ugunsgrēku pētījumu centrs (akreditēta iestāde Nr. LA.03.009)** veicis sākotnējā tipa izmēģinājumus, sākotnējo ražotnes un ražotnes iekšējās ražošanas kontroles un regulāras uzraudzības pārbaudi, novērtējis un noteicis ražošanas iekšējās kontroles procesus pēc 1. sistēmas un izsniedzis ekspluatācijas īpašību stabilitātes atbilstības sertifikātu Nr. GTC100889


9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
skat. tabulā nr. 1 un Ekspluatācijas īpašību stabilitātes atbilstības sertifikāta Nr. GTC100889 pielikumu

1. tabula

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
Gaisa padeves kanālu, inženiertīklu kanālu un šahtu ugunsizturības izolācija	Izolējamo gaisa padeves kanālu, inženieritehnisko tīklu kanālu un šahtu ugunsizturība (nodrošināt nepārtrauktību, izolācijas īpašību un dūmu necaurlaidības kritēriju) līdz klasei EI 60 (ho i↔o) S panākama, izmantojot 100 mm biezus minerālvārti CONLIT MAT	LVS EN 13501-3+A1:2010

Parakstīts ražotāja vārdā:

Halina Ozon
Centrālā servisa vadītāja
(Vārds, uzvārds, Amats)



(paraksts)

Bohumín, 06.02.2024
(Vieta un datums)