

**LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS UGUNSDROŠĪBAS UN GLĀBŠANAS
DEPARTAMENTA UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS**

Lietuvas Nacionālais akreditācijas birojs
Produktu sertificēšana ISO/IEC 17065, Nr. LA 03.009

Švitrigailos g. 18, LT-03223, Viļņa, Tālr. /fakss (8 5) 233 9878, e-pasta adrese: gtc@vpgt.lt

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS**

Nr. GTC 100676

Izdots 05.12.2017.

(datums)

Spēkā līdz 04.12.2020.

(datums)

Izdots UAB „ROCKWOOL”, A.Goštauto g. 40B, LT-01112, Viļņa, Lietuvas Republika

(piegādātāja nosaukums/vārds, uzvārds, mītnes adrese/dzīvesvieta)

Šis atbilstības sertifikāts apliecina, ka pretuguns pārklājums koka konstrukcijām

(ugunsdrošības ierīču nosaukums)

tips (-i) CONLIT 150 (skat. pielikumā)

(ugunsdrošības ierīces tips (-i))

izgatavots (-i) Rockwool Polska Sp.z.o.o., Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polijas Republika

(ražotāja nosaukums, mītnes adrese)

atbilst LST EN 13501-1:2007+A1:2010 standarta obligātajām prasībām

(tehniskās specifikācijas marķējums)

Šis atbilstības sertifikāts ir izdots, pamatojoties uz: GTC DBS (Lietuva) klasifikācijas un pārbaužu pārskatiem Nr. 20-26.2014.24, Nr. 20-18.2014.3 un Nr. 20-34.2014.5; GTC AĪS (Lietuva), lēmumu par ražošanas kontroles sistēmas novērtējuma Nr. GL-28/22/15, 25/17 un būvprodukta vērtējuma pārskatu Nr. IA-37/25/17.

(pārbaužu rezultātu protokoli, kvalitātes sistēmas sertifikāts, GKS pārbaudes pārskati u.c., kā arī to izdevējiestādes)

Šis atbilstības sertifikāts uzliek par pienākumu marķēt norādīto ugunsdrošības ierīci ar atbilstības (sertifikācijas) marķējumu GĪAŽ-01.

Priekšnieks

(sertificēšanas iestādes vadītāja pienākumi)

/paraksts/

(paraksts)

Donats Lipinsks [*Donatas Lipinskas*]

(vārds, uzvārds)

*/Ģerboņzīmogs: LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS UGUNSDROŠĪBAS UN GLĀBŠANAS
DEPARTAMENTA UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/*

Eks. Nr. 000284

**LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS UGUNSDROŠĪBAS UN GLĀBŠANAS
DEPARTAMENTA UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS**

Švitrigailos g. 18, LT-03223, Viļņa, Tālr. /fakss (8 5) 233 9878, e-pasta adrese: gtc@vpgt.lt

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA GTC 100676
PIELIKUMS**

Izdots: 05.12.2017.

PRODUKTA NOSAUKUMS:

„CONLIT 150” tipa pretuguns pārklājuma koka konstrukcijām sistēma.

CONLIT 150 SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS:

- Conlit 150 P minerālvates plāksnes – bez jebkāda pārklājuma;
- Stiprinājuma materiāli – metāla kokskrūves vai bultskrūves.

PRODUKTA IZMANTOŠANAS JOMA:

- „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plāksnes ir paredzētas koka konstrukciju degamības samazināšanai.
- Koka konstrukciju biezumam ir jābūt ne mazākam par 9 mm, bet blīvumam ne mazākam par 338 kg/m³.
- „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plākšņu biezumam ir jābūt ne mazākam par 20 mm.
- Koka konstrukcijām ir jābūt aizsargātām no visām pusēm.
- „CONLIT 150 P” tipa minerālvates plāksnes pie koka konstrukcijām tiek stiprinātas ar metāla stiprinājumiem, attālums starp stiprinājuma vietām ne lielāks par 300 mm.

OBLIGĀTĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS, KURĀM ATBILST PRODUKTS:

Ugunsgrēka veids		Dūmu izveidošanās			Liesmojoši pilieni	
B	-	s	1	,	d	0

Ugunsizturības klase: B-s1,d0

PRODUKTA TEHNISKIE DATI (ražotāja norādītie):

„Conlit 150 P” tipa minerālvates blīvums ir 165 kg/m³.

Atbilstības vērtēšanas dienesta galvenā speciāliste /Paraksts/ Rima Astrauskiene [Rima Astrauskienė]

/Ģerboņzīmogs: LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS UGUNSDROŠĪBAS UN GLĀBŠANAS
DEPARTAMENTA UGUNSGRĒKU IZPĒTES CENTRS/