


# Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej

Dachówka lub blacha faldowa na łątach
Kontrłata wzdłuż krokwi
Folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia WWK o paroprzepuszczalności do 600 g/m <sup>2</sup> /dobę lub Sd > 0,03 m lub papa albo blacha płaska na deskowaniu, płycie OSB
<b>Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm</b>
Ocieplenie <b>energooszczędne</b> wg tabeli (między krokwiami oraz listwami rusztu)
Paroizolacja <b>ROCKTECT Intello Climate Plus</b>
Płyty g-k, boazeria



Tynk mineralny
Cegła ceramiczna, pustaki lub beton komórkowy
Wg potrzeb szczelina wentylacyjna
Ocieplenie <b>SUPERROCK</b> lub <b>ROCKTON SUPER</b> gr. 16 cm
Cegła ceramiczna, pustaki lub beton komórkowy
Tynk, gładź gipsowa

## Energooszczędne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt <b>ROCKWOOL</b>	płyty wielkowymiarowe w rolce			płyty 100 / 61 cm		
	<b>TOPROCK PREMIUM</b>	<b>TOPROCK SUPER</b>	<b>TOPROCK PLUS</b>	<b>SUPERROCK</b>	<b>ROCKMIN PLUS</b>	<b>ROCKMIN</b>
Łączna grubość ocieplenia g [cm]	25	25	30	25	25	30

\* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej łączna powierzchnia wlotów powietrza pod okapem winna wynosić 0,002, a wylotu w kalenicy lub w ścianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

### UWAGA!


- Konstrukcja połaci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej według powyższego rys. zawsze wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikającej z pomieszczeń poddasza.
- Dla uniknięcia zatkania szczeliny montujemy między krokwiami trójkątny ruszt ze sznurka poniżej desek lub folii WWK
- Folię paroizolacyjną montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. łazienką, WC i kuchnią, oraz w pomieszczeniach o ciśnieniu rzeczywistym pary wodnej powyżej 13 hPa, zaś pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

Poddasze użytkowe

12.2.4.1.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Styk połaci dachu ze ścianą trójwarstwową



OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA

PODPIS / DATA

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA PLIKU:

STADIUM:

BRANŻA:

SKALA

NUMER RYSUNKU

