



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
Україна, 10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.P.000382-21

Термін дії з 11 травня 2021р. до 10 травня 2022р.

Продукція Система вогнезахисна для облицювання залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів, яка складається з виробів з мінеральної вати на основі базальту ROCKWOOL марки «STROPROCKG (FASROCKG)», клею STO «ISPOKLEBEMOERTELGRAU» та ґрунтівки «ISPOPOTZGRUND» з класом вогнестійкості REI 180

код ДКПП
6806 10 00 00
3506 91 00 90
3214 90 00 90
код УКТЗЕД

Відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2016 п.5.3 (табл.1)

Виробник продукції Фірма «Rockwool Polska Sp.z.o.o.», ul. Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Poland, Польща

Сертифікат видано ТОВ з ІІ «Роквул Україна», 03049, Київ, вул. Брюллова, 7, офіс С22; код ЄДРПОУ 30757290. Доручення фірми «Rockwool Polska Sp.z.o.o.» (Польща) від 10.07.2019

Додаткова інформація Продукція, що виготовляється серійно з 11.05.2021 до 10.05.2022. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється один раз в період дії сертифіката відповідності.

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВ «Тестметрстандарт», 10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, атестат акредитації, зареєстрований в Реєстрі НААУ за № 10229

На підставі Протоколу випробувань № 2/С-ПП-19 від 16.09.2019 (ТОВ «Науково-випробувальний центр «Євростандарт», Львівська обл., м. Городок, вул. Івасюка, 26; атестат про акредитацію, зареєстрований в Реєстрі НААУ за № 201069).

Заступник керівника органу з сертифікації

підпис

Л.М. Лабунець
ініціали, прізвище

М.П.



Чинність сертифіката можна перевірити
за тел.: (0412) 42-00-58

№ 007095